

令和7年度第1回内灘町地下水採取規制審議会 議事録

日 時 令和7年4月30日（水）14時00分～15時00分

場 所 内灘町役場 4階 408会議室

出席者 （委員）高野委員、岡部委員、北川委員、中村委員、坪内委員、
黒田委員、水野委員、吉野委員、 計8名

（事務局）山田町民福祉部担当部長、川本住民課担当課長、
根布原主事

（コンサルタント）株式会社利水社 真田氏、古木氏

（説明員）学校法人金沢医科大学 3名

議 件

（1）井戸設置許可申請に係る諮問事項

1. 申請者：学校法人金沢医科大学 理事長 高島 茂樹
設置場所：内灘町字大学1丁目1番地
用途：飲料水

（2）その他

特になし

主な質問事項

問1 災害時の水源が必要なのは理解できるが、過去に農地に塩水化の被害が出たこともあるため既設のタンクの容量を増やすなどで対応することは難しいのか。

答1 タンクの容量を増やすためにかなりの費用がかかるため現時点では考えていない。

問2 今回の申請井戸は第一帯水層からの取水となっているが第二、第三帯水層などより深い場所からの取水はできないのか。

答2 第二、第三帯水層からの取水は水質も良くないためフィルター等の設置やストレーナの位置も深くなるため費用がかかる。

審議結果

(1) 井戸設置許可申請に係る諮問事項

井戸の新設を行うことで近隣の農地において塩水化の影響を受ける可能性が高く、過去にも塩水化の影響により作物が枯れるなどの被害が出ていることから不許可として答申することとなった。